

Załącznik 10.1

WYNIKI OZNACZEŃ STOPNIA AGRESYWNOSTCI WODY

2316W
Przepust P-1

Rodzaj agresywności	Kryterium oceny agresywności	Jednostka miary	Wynik Badania	Stopień agresywności
kwasowa	pH		6,97	XA1
węglanowa	agresywny CO ₂	mg/dm ³	7,20	XA1
magnezowa	Mg ⁺⁺	mg/dm ³	5,15	XA1
amonowa	NH ₄ ⁺	mg/dm ³	0,2	XA1
siarczanowa	SO ₄ ⁻⁻	mg/dm ³	51	XA1

Data: 2015.10.15

Uwaga: Wyniki badań wykazały, że badana woda charakteryzuje się niskim stopniem agresywności (XA1) w stosunku do betonu wg normy PN-EN/206-1/06.2003

Wykonał: techn. Magdalena Grzebalska-Mikołajków