

WYNIKI OZNACZEŃ STOPNIA AGRESYWNOSTCI WODY

*2316W
przepust P-5*

Rodzaj agresywności	Kryterium oceny agresywności	Jednostka miary	Wynik Badania	Stopień agresywności
kwasowa	pH		7,06	XA1
węglanowa	agresywny CO ₂	mg/dm ³	0,49	XA1
magnezowa	Mg ⁺⁺	mg/dm ³	5,15	XA1
amonowa	NH ₄ ⁺	mg/dm ³	0,54	XA1
siarczanowa	SO ₄ ⁻⁻	mg/dm ³	46	XA1

Data: 2015.10.15

Uwaga: Wyniki badań wykazały, że badana woda charakteryzuje się niskim stopniem agresywności (XA1) w stosunku do betonu wg normy PN-EN/206-1/06.2003

Wykonał: techn. Magdalena Grzebalska-Mikołajków