

**Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności  
zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej  
Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu  
na rzece Sewerynce w m. Kowalewko - nr postępowania: PZD. DT – 2310.10.2019**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 907 ze zm.) Wykonawca firma [REDAKCYJNA] zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych pozycji:

1. Po analizie planu sytuacyjnego i różnic wysokościowych terenu istniejącego i rzędnych projektowanych, Wykonawca przewiduje, iż pas drogowy jest niewystarczający do wykonania nasypów z pochyleniem skarp 1:1,5. Prosimy o rozważenie montażu ścianek oporowych typu L i ewentualne uzupełnienie kosztorysów ofertowych.